

# INSTALACE NOVÝCH VÝTAHŮ DO EXISTUJÍCÍCH ŠACHET A PROVÁDĚNÍ PODSTATNÝCH ZMĚN VÝTAHŮ

**Platnost změny Z1 ČSN 27 4011  
1.3.2008**

OBSAH KONTRAKTU NA PROVEDENÍ VÝMĚNY NEBO PODSTATNÝCH ZMĚN DŘÍVE INSTALOVANÉHO VÝTAHU SMĚŘUJÍCÍ K ODSTRANĚNÍ PROVOZNÍCH RIZIK podle ČSN EN 81-80 a ČSN 27 4011	KONTRAKT UZAVŘENÝ PŘED 1.3.2008		KONTRAKT UZAVŘENÝ PO 1.3.2008	
	POSUZUJE	OZNAČENÍ SHODY	POSUZUJE	OZNAČENÍ SHODY
Výměna původního výtahu novým výtahem v šachtě <b>splňující</b> bezpečnostní rozměry horní a dolní části šachty dané ČSN EN 81-1, 2 (požadavek čl. 2.2 přílohy 1 NV 27/2003 Sb. je splněn).	AO	CE	AO	CE
Výměna původního výtahu novým výtahem v šachtě <b>nesplňující</b> bezpečnostní rozměry horní a dolní části šachty dané ČSN EN 81-1, 2 (požadavku čl. 2.2 přílohy 1 NV 27/2003 Sb. vyhověno pomocí změny <b>Z1 ČSN 27 4011</b> ).	IO	x	AO	CE
<b>Výměna původního výtahu novým výtahem</b> s využitím původního ohrazení šachty, které požadavky čl. 5.2 ČSN EN -1, 2	AO	CE	AO	CE
A) <b>splňuje</b>	AO	CE	AO	CE
B) <b>nesplňuje</b> , nápravné opatření na základě ČSN EN 294 schvaluje <b>AO</b>	AO	CE	AO	CE
C) <b>nesplňuje</b> a vlastník nechce realizovat žádné nápravné opatření	AO	x	AO	x
<b>Provedení všech potřebných podstatných změn</b> výtahu <b>SOUČASNĚ</b> při plném respektování ČSN EN 81-1, 2, kdy řešení čl. 5.2 ČSN EN 81-1, 2	AO	CE	AO	CE
A) <b>splňuje</b>	AO	CE	AO	CE
B) <b>nesplňuje</b> , nápravné opatření na základě ČSN EN 294 schvaluje <b>AO</b>	AO	CE	AO	CE
C) <b>nesplňuje</b> a vlastník nechce realizovat žádné nápravné opatření	AO	x	AO	x
<b>Provedení všech potřebných podstatných změn</b> výtahu <b>POSTUPNĚ</b> (modernizační balíky) při plném respektování ČSN EN 81-1, 2, kdy řešení čl. 5.2 ČSN EN 81-1, 2	AO/IO (zákazník)	CE/x	AO/IO (zákazník)	CE/x
A) <b>splňuje</b> , kontrakt uzavřen s 1 <b>DF</b> , nápravné opatření schváleno <b>AO</b>	IO	x	IO	x
B) <b>splňuje</b> a kontrakt je uzavřen s více <b>DF</b>	IO	x	IO	x
C) <b>nesplňuje</b>				
Podstatné změny spojené se <b>změnou technických parametrů výtahu</b> a odstraněním rizik vysoké úrovně.	IO	x	IO	x
Ostatní podstatné změny a opravy.	DF	x	DF	x

**AO** – autorizovaná osoba, **IO** – inspekční orgán, **DF** – dodavatelská firma, **CE** – evropské označení shody, **x** – shoda se neoznačuje, **AO/IO** – rozhoduje zákazník

**Nový výtah** – za dodávku nového výtahu se podle výkladového GUIDE ke směrnici 95/16/ES považuje i ponechání vodiček a jejich úchyťů stávajícího výtahu.